

**Tarifblad
til**

**Tilslutningsbestemmelser/
stikledningsregulativ**

**vedrørende
Investeringsbidrag m.v.
Pr. 1. januar 2017**

BORNHOLMS EL-NET A/S

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse.....	2
§ 1. Investeringsbidrag.....	3
§ 2. Udvidelse af leveringsomfang.....	5
§ 3. Tilslutning uden investeringsbidrag.....	5
§ 4. Gentilslutning af afbrudte installationer.....	6
§ 5. Målerafprøvning.....	6
§ 6. Eftersyn.....	6
§ 8. Ikrafttræden, ændringer.....	7

§ 1. Investeringsbidrag

Normalt beliggende installationer

1.1

Investeringsbidraget for normalt beliggende installationer med højst 100 A stikledningssikringer fastsættes efter disse sikrings størrelse efter følgende skala:

35 A	kr. 21.000,00	(kr. 16.800,00)
50 A	kr. 30.000,00	(kr. 24.000,00)
63 A	kr. 37.800,00	(kr. 30.240,00)
80 A	kr. 48.000,00	(kr. 38.400,00)
100 A	kr. 60.000,00	(kr. 48.000,00)

Tæt/lav bebyggelse med højst to etager:

35 A	kr. 16.500,00	(kr. 13.200,00)
------	---------------	-----------------

Lejligheder i mere end to etager:

	kr. 10.375,00	(kr. 8.300,00)
--	---------------	----------------

Ekstra måler

1.2

Ekstra måler på fælles stikledning:

Alm. måler	kr. 2.000,00	(kr. 1.600,00)
Strømtrf. måler	kr. 6.250,00	(kr. 5.000,00)

Gælder ikke for lejligheder i etageejendomme, tilslutning af nyt byggeri i tæt/lav bebyggelse/rækkehus, installationer der kræver egne stikledninger eller installationer hvor leveringsomfanget kræves udvidet.

Beløbene inkluderer 25% moms. De i parentes nævnte beløb er excl. moms.

Investeringsbidrag for installationer over 100 A

1.3

For installationer med over 100 A stikledningssikringer fastsættes investeringsbidraget som angivet nedenfor:

Beregnet investeringsbidrag

1.3.1

Forsyningen skal normalt aftages direkte i transformerstation. Investeringsbidraget fastlægges *enten* efter investeringsbidraget for 100 A + kr./ampereværdien for 35 A stikledningssikringer op til den ønskede sikring over 100 A.

P.t. kr. 48.000,00 + 480 kr./amp. + moms.

F.eks. 160 A:

$48.000,00 + (160 - 100) \times 480 = \text{kr. } 76.800,00 + \text{moms}$

**Faktiske omkostninger,
transformerstation**

1.3.2

Eller der etableres en transformersstation til forsyning af installationen alene. Samtlige omkostninger ved tilslutningen, højspændingskabel, transformersstation m.v., betales af netkunden.

1.3.3

Netvirksomheden afgør, i hvert enkelt tilfælde i samråd med netkundens elinstallatør, om pkt. 1.3.1 eller 1.3.2 skal benyttes.

Ekstremt beliggende ejendomme, forstyrrende apparater herunder startstrømme

1.4

Investeringsbidraget for anlæg til ekstremt beliggende ejendomme og for installationer, hvor der kan forekomme forstyrrelser, herunder startstrømme (FR 2011 § 2.4.2.), fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Investeringsbidraget til følgende installationer beregnes altid efter denne paragraf:

- kloakpumper
- grundvandspumper
- skydebanehuse m.v.

Levering af måler

1.5

I investeringsbidraget er inkluderet levering og opsætning af én måler.

§ 2. Udvidelse af leveringsomfang

2.1

Ved forøgelse af stikledningssikringerne i bestående installationer skelnes der i mellem sikringer over eller under 100 A:

Forøgelse indtil 100 A

2.1.1

Til og med 100 A betales forskellen mellem investeringsbidraget svarende til den nye sikringsstørrelse og investeringsbidraget til den gamle.

Forøgelse over 100 A

2.1.2

Over 100 A betales i henhold til §§ 1.3.1 eller 1.3.2. Investeringsbidraget svarende til den gamle sikring modregnes i henhold til § 1.3.1

§ 3. Tilslutning uden investeringsbidrag

Installationer uden krav om indbetaling af investeringsbidrag

3.1

Der betales ikke investeringsbidrag for tilslutning af:

- gade- og vejbelysningsanlæg

- hellefyr og trafiklys

- torontoanlæg

- overvågningsanlæg til f.eks. fjernvarme, trafikregulering...

- elhegn

- telefonkiosker

- eksisterende rækkehuse forsynet igennem separat

 - stikledning såfremt disse før var forsynet igennem

 - fælles stikledning med måler i hvert hus

§ 4. Gentilslutning af afbrudte installationer

Gentilslutning inden for 3 år efter afbrydelse

4.1

For genopsætning af måler inden for 3 år efter nedtagning betales kr. 710,00 + moms.

Gentilslutning mere end 3 år efter afbrydelse

4.2

Ved gentilslutning af en installation, der har været afbrudt i mere end 3 år, betales alle omkostninger ved gentilslutningen. Betalingen må dog ikke overstige det på gentilslutningstidspunktet gældende investeringsbidrag for en tilsvarende installation.

Til- og færdigmelding

4.2.1

Gentilslutning efter 3 år kræver til- og færdigmelding fra en autoriseret elinstallatør på normal vis.

§ 5. Målerafprøvning

Målerafprøvning i installationen

5.1

Rekvireret undersøgelse af målere for fejlvisning er gratis, såfremt fejlvisningen er større end 4%. Er fejlen mindre end 4%, koster undersøgelsen kr. 640,00 + moms pr. måler.

§ 6. Eftersyn

Gentagne eftersyn

6.1

For gentagne eftersyn efter fejl på installationsarbejde betaler elinstallatøren kr. 120,00 + moms pr. eftersyn.

§ 7. Ikrafttræden, ændringer

Ikrafttræden

7.1

Tarifbladet træder i kraft den 1. januar 2017.

Ændringer

7.2

Bornholms El-Net A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bladet. Ændringerne meddeles netkunderne ved påtryk på elregningen eller på anden måde, således at netkunderne har mulighed bekendt med ændringen.